

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**объекта социальной инфраструктуры
для инвалидов и других маломобильных групп населения**

**Федеральное государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение
«Центральная музыкальная школа при Московской
государственной консерватории имени П.И.
Чайковского»**

**Малый Кисловский переулок, дом 4-б строение 14
Центр концертной подготовки**



МОСКВА 2016

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания**

Наименование организации	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского»			
Юридический адрес	125009, Москва, Малый Кисловский переулок, дом 4, строение 5			
Телефон/ E-mail	(495) 691-07-24			
Вид деятельности	Образовательная			
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Министерство культуры РФ			
Наименование объекта	Нежилое здание (Центр концертной подготовки)			
Размещение объекта	125009, Москва, Малый Кисловский переулок, дом 4-6 строение 14			
Округ, район	ЦАО район Пресненский			
Количество и назначение входов	1 главный; 2 запасных			
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)				12 чел.
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья				нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому				нет
Возможность дистанционного обслуживания				нет
1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов				
Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)
Территория объекта	да	частично	нет	частично
Входная группа	нет	нет	нет	да
Пути движения	нет	нет	нет	да
Зона оказания услуги	нет	нет	нет	нет
Санитарно-бытовые помещения	нет	нет	нет	да
2. Доступность объекта для инвалидов				
Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	О	С	Г
Доступность объекта	нет	нет	нет	частично
Доступность услуги	нет	нет	нет	нет
Доступность итоговая	Объект не доступен для инвалидов			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта*
Вход (входы) в здание	Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входной дверью. Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней по всей ширине марша и установить поручни на внутренней лестнице до уровня цокольного этажа. Разместить тактильную табличку с информацией об объекте
Путь (пути) движения внутри здания	Установить опорные поручни вдоль стен внутри здания, установить тактильные направляющие на пути движения. Установить пандус или подъемную платформу для доступа на 1 этаж через запасной вход/выход.
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Оборудовать комнату для самостоятельной концертной подготовки инвалидов. Расширить дверной проем, установить поручни вдоль стен.
Санитарно-гигиенические помещения	Установить поручни около раковины, установить тактильную направляющую
Все зоны и участки объекта в целом	В рамках капитального ремонта

4. Планируемый период проведения работ по адаптации 2016-2018гг.

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «16» августа 2016 г.

Дата составления паспорта « 16 » августа 2016 года.

Руководитель организации



/Ф.И.О/

В.В. Тясецкий

М.П.

Общественный инспектор по делам инвалидов в г. Москве

Алишова М.В. /Ф.И.О/
 Удостоверение № 45 от
 10.04.2012г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

<i>Наименование организации</i>	Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского»
Юридический адрес	125009, Москва, Малый Кисловский переулок, дом 4, строение 5
телефон	(495) 691-07-24
Ведомственная принадлежность	Министерство культуры РФ
Вид деятельности	Образовательная
Форма собственности объекта	федеральная
Наименование объекта	Нежилое здание (Центр концертной подготовки)
Размещение объекта	125009, Москва, Малый Кисловский переулок, дом 4-6 строение 14
Объем предоставляемых услуг	12 чел.
Количество и назначение входов	1 главный, 2 запасных
Количество этажей	1 этаж и цокольный
Год постройки	1947г.
Год последней реконструкции	2009г.

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	500м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	ст. м. «Арбатская»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	есть	Нерегулируемые переходы	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели) Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	есть	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	есть	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Объект расположен на территории ФГБПОУ «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского», проход осуществляется через КПП						
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	соответствует	--	п.3.3. СНИП 35-01-201	1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	отсутствуют	Установить тактильные направляющие	Допустимо отсутствие	Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует	--	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	имеются	--	Допустимо отсутствие	Имеются		К, О
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка отсутствует						
*Навес	имеется	--	п.3.14 СНИП 35-	Наличие		К, О

			01 5.1.3. СП 59.13330		Допустимо отсутствие		
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Имеется частично	Разместить тактильную табличку с информацию об объекте	п. 3.1 СНиП 35- 01	Наличие			Г
Лестница наружная не требуется							
Пандус наружный не требуется							
*Звуковой маяк у входа	отсутствует	Разместить тактильную табличку с информацию об объекте, установить звуковые маячки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Допустимо отсутствие	Имеется	Допустимо отсутствие	С	
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Допустимо отсутствие	Г
*Аудиовизуальные информационно- справочные системы	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются			Г
*Тактильная схема	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются			С
Двери распашные, справочно	распашные	--					
- ширина дверного проема в свету	0,9м	--	3.32 СНиП 35-01	0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О	
3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте							

Лестница до уровня цокольного этажа						
Маркировка ступеней	отсутствует	Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней	п.4.15 СНиП 35-01-2001	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	
Поручни с двух сторон:	отсутствуют	Установить поручни	п. 3.32 СНиП 53-01-2001 ГОСТ Р 51261 П. 5.1.2. СП 59.13330	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	
Пандус	отсутствует	--	Установка и использование съемного пандуса не возможна, винтообразная, круглая лестница			
Лестница до уровня 1 этажа						
Маркировка ступеней	отсутствует	Рекомендуется нанести контрастное	п.4.15 СНиП 35-01-2001	Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	

		окрашивание верхней и нижней ступеней				
Поручни с двух сторон:	Имеются с одной стороны	--	п. 3.32 СНиП 53- 01-2001 ГОСТ Р 51261	Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	
Пандус	отсутствует	Установить пандус или подъемную платформу для доступа на 1 этаж через запасной вход/выход.	Возможно использова ние съёмного телескопиче ского пандуса на запасных выходах			
Коридоры/холл						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,1м	--	3.18 СНиП 35-01	1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1,0м	--	3.19 СНиП 35-01	1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1,0м	--	3.19 СНиП 35-01	1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления	имеются	Разместить	--	Имеются		К, Г

движения, входа, выхода		тактильную табличку с информацию об объекте, установить звуковые маячки, экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации.			Допустимо отсутствие	
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		Г
*Тактильная схема	отсутствуют		Допустимо отсутствие	Имеются		С
Навесное оборудование	отсутствует	--	3.20 СНиП 35-01	Выступы до 10 см или огорожены	Имеются	С
Санузел для посетителей	имеется	--		Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов	отсутствует	Установить поручни около раковины, установить тактильную направляющую	В связи с ограниченной площадью помещения оборудовать санузел для инвалидов-колясочников невозможно	Имеется	-	

Заключение:

Нежилое здание (центр концертной подготовки) 1947 года постройки, реконструкция 2009 год, расположено по адресу: г. Москва Малый Кисловский переулок, д.4-6 строение 14, закреплено на праве оперативного управления за федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением «Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского» (далее - ЦМШ).

Указанное здание расположено на территории ЦМШ и предназначено для самостоятельной и индивидуальной подготовки учащихся ЦМШ.

Рекомендации по проведению работ в рамках программы «Доступная среда»:

Вход (входы) в здание:

- ✓ Нанести предупреждающую тактильную полосу перед входной дверью.
- ✓ Нанести контрастное окрашивание верхней и нижней ступеней по всей ширине марша и установить поручни на внутренней лестнице до уровня цокольного этажа.
- ✓ Разместить тактильную табличку с информацией об объекте
- ✓ Путь (пути) движения внутри здания:
- ✓ Установить опорные поручни вдоль стен внутри здания, установить тактильные направляющие на пути движения. Установить пандус или подъемную платформу для доступа на 1 этаж через запасной вход/выход.

Зона целевого посещения объекта (оказания услуги):

- ✓ Оборудовать комнату для самостоятельной концертной подготовки инвалидов.
- ✓ Расширить дверной проем, установить поручни вдоль стен.

Санитарно-гигиенические помещения:

- ✓ Установить поручни около раковины и вдоль стены, установить тактильную направляющую.

Перечень нормативных документов

- СНиП 35-01-2001 Свод правил доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения
- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения
- СП 118.13330.2012 «Доступные здания и сооружения»
- СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»
- СП 136.13330 Знания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности для маломобильных групп населения.
- СП 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения»
- ГОСТ Р 51261-99 Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования.
- ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные. Общие технические условия.
- ГОСТ Р 51630-2000 Платформы подъемные с вертикальным и наклонным перемещением инвалидов.
- ГОСТ Р 51631-2008 Лифты пассажирские. Технические требования доступности, включая доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения.
- ГОСТ Р 52131-2003 Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования.
- ГОСТ Р 52875-2007 Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования.

**Лист корректировки
объекта социальной инфраструктуры
к Паспорту доступности ОСИ**

паспорт откорректирован

на «___» _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на «___» _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на «___» _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ

паспорт откорректирован

на «___» _____ 200__ г.

_____ / _____ /

М.П.

ПОДПИСЬ